


ZEICHENGENEHMIGUNG MARKS APPROVAL

I.C.E.L. S.C.p.a.
Ind. Conduttori Elettrici - Lugo
4/6 Via Torricelli
48022 LUGO DI RAVENNA
Ravenna
ITALY


ist berechtigt, für ihr Produkt /
is authorized to use for their product

**Installationsleitung NHXMH
mit verbessertem Verhalten im Brandfall
Installation cable NHXMH
with improved properties in the event of fire**


die hier abgebildeten markenrechtlich geschützten Zeichen
für die ab Blatt 2 aufgeführten Typen zu benutzen /
the legally protected Marks as shown below for the types referred to on page 2 ff.



oder/or



oder/or



Geprüft und zertifiziert nach /
Tested and certified according to

DIN VDE 0250-214 (VDE 0250 Teil 214):2002-04



VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH
VDE Testing and Certification Institute
Zertifizierungsstelle / Certification

J. Gutermann
J. Gutermann

Aktenzeichen: 1220300-5130-0214 / 163534
File ref.:

Ausweis-Nr. 40036118
Certificate No.

Blatt 1
Page

Weitere Bedingungen siehe Rückseite und Folgeblätter /
further conditions see overleaf and following pages

Offenbach, 2012-10-31

VDE Zertifikate sind nur gültig bei Veröffentlichung unter:
VDE certificates are valid only when published on:

<http://www.vde.com/zertifikat>
<http://www.vde.com/certificate>

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut
Zeichengenehmigung

Ausweis-Nr. / Blatt /
Certificate No. page
40036118 2

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*

I.C.E.L. S.C.p.a. Ind. Conduttori Elettrici - Lugo, 4/6 Via Torricelli, 48022 LUGO DI RAVENNA,
Ravenna, ITALY

Aktenzeichen / *File ref.*

1220300-5130-0214 / 163534 / FG41 / LR

Datum / *Date*

2012-10-31

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40036118
This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40036118.

Installationsleitung NHXMH
mit verbessertem Verhalten im Brandfall
Installation cable NHXMH
with improved properties in the event of fire

Typ(en) / *Type(s)*:

NHXMH

Nennspannung
Rated voltage

Uo/U: 300/500 V

Firmenzeichen
Trademark

I.C.E.L.

Dieser Zeichengenehmigungs-Ausweis bildet eine Grundlage für die EG-Konformitätserklärung und CE-Kennzeichnung durch den Hersteller oder dessen Bevollmächtigten und bescheinigt die Konformität mit den grundlegenden Schutzanforderungen der **EG-Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG** mit ihren Änderungen.

*This Marks Approval is a basis for the EC Declaration of Conformity and the CE Marking by the manufacturer or his agent and proves the conformity with the essential safety requirements of the **EC Low-Voltage Directive 2006/95/EC** including amendments.*

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH
VDE Testing and Certification Institute
Fachgebiet FG41
Section FG41