

PID:

01018000

CID:

C.1996.6420

Certificato di approvazione

Approval certificate



**IMQ, ente di certificazione accreditato,
autorizza la ditta**

IMQ, accredited certification body, grants to

PRD N° 005B

Membro degli Accordi di Mutuo
Riconoscimento EA, IAF e ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements

**I.C.E.L. S.C. P.A.
VIA TORRICELLI 4/6
48022 LUGO RA
IT - Italy**

all'uso del marchio

the licence to use the mark

EUROFP

**Il presente certificato è
soggetto alle condizioni
previste nel Regolamento
"MARCHI IMQ - Regolamento
per la certificazione di
prodotti" ed è relativo ai
prodotti descritti nell'Allegato
al presente certificato.**



per i seguenti prodotti

for the following products

**Cavi isolati con gomma HEPR
con particolari caratteristiche di
reazione al fuoco
(FTG18M16 FTG18OM16)**

*HEPR insulated cables with special
requirements of reaction to fire
performance
(FTG18M16 FTG18OM16)*

*This certificate is subjected to the
conditions foreseen by Rules "IMQ
MARKS - RULES for product
certification" and is relevant to the
products listed in the annex to this
certificate.*

Emesso il / Issued on **2020-09-09**

Aggiornato il / Updated on **2021-01-12**

Sostituisce / Replaces **2020-09-09**

IMQ S.p.A.

Allegato - Certificato di approvazione
Annex - Approval certificate

Emesso il / Issued on 2020-09-09
Aggiornato il / Updated on 2021-01-12
Sostituisce / Replaces 2020-09-09

Prodotto | Product

Cavi isolati con gomma HEPR con particolari caratteristiche di reazione al fuoco ***HEPR insulated cables with special requirements of reaction to fire performance***

Concessionario | Licence Holder

I.C.E.L. S.C. P.A.
VIA TORRICELLI 4/6
48022 LUGO RA
IT - Italy

Marchio | Mark



EUROFP

Costruito a | Manufactured at

97000241 CLICEL.C01LCICEL.C 48022 LUGO

RA Italy

Copia del presente certificato deve essere conservata presso i luoghi di produzione sopra elencati.

Copy of this certificate must be available at the manufacturing places listed above

Norme / Specifiche tecniche

Prodotto/i conforme/i alle Norme/Specifiche tecniche:
CEI 20-45 - II Ed. 2003 + V1:2005 + V2:2019

Standards / Technical specifications

Product/s complying to Standards/Technical specifications:
CEI 20-45 - II Ed. 2003 + V1:2005 + V2:2019

Rapporti | Test Reports

CN20-0059194-01

Caratteristiche tecniche | Technical characteristics

Tipo di cavo | Type of cable

Cavi per energia isolati in gomma elastomerica ad alto modulo di qualità G18, sotto guaina termoplastica di qualità M16 / Power cables, rubber insulated (G18), thermoplastic sheath (M16)

Sigla di designazione | Type designation

FTG18M16 FTG18OM16

Tensione nominale | Rated voltage

0,6/1 kV

Limitazione | Limitation

Vedere ulteriori informazioni / See additional information

Classe di reazione al fuoco | Reaction fire class

B2ca-s1a-d1-a1

Articoli (con dettagli) | Articles (with details)

AR.U005RR

- filo distintivo | - identification thread **bi-ma (90-10)**

- stampigliatura | - printing **ICEL**

Serie/Modello | Serie/Modello **noBurn - ECOGAMMA**

Ulteriori informazioni | Additional Information

1x1,5÷300 mm²

2x1,5÷35 mm²

3x1,5÷25 mm²

4x1,5÷25 mm²

5x1,5÷25 mm²

3x35÷50 mm²+1x25 mm²



IMQ S.p.A. - Società con Socio Unico
I-20138 Milano - via Quintiliano, 43
tel. 0250731 (r.a.) - fax 0250991500
e-mail: info@imq.it - www.imq.it

Rea Milano 1595884
Registro Imprese Milano 12898410159
C.F./P.I. 12898410159
Capitale Sociale €4.000.000

CA01.00889
SN.U000MV

Diritti di concessione | Annual Fees

SN.U000MV

BTV.010100.DA19

Importo modelli IMQ - 0101 - Cavi isolati con gomma | IMQ models - 0101 - Rubber insulated cables

0